



REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

Primljeno:	24.06.2022		
Klasifikacijska oznaka:	Ustroj. jed.		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.	

D. V. D. VATROGASNI DOM  
POSAVSKA 24 C  
35214 DONJU ANDRIJEVCI

PREDMET:

### STRUČNI NALAZ PLINSKOG DIMNJAKA

Na temelju odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova na području Donjih Andrevaca članka 1 i 2, temeljem članka 38. zakona zaštite od požara, obavljen je pregled i čišćenje plinskog dimnjaka u **zgradi Vatrogasnog doma, Posavska 24 C.**

Dimnjak je pregledan fizičkom provjerom: protočnost, stanje, hermetizacija dimnjaka i vratašaca. Dimnjak je prilagođen izvoru zagrijavanja na plin sistemom centralnog grijanja s plinskim kombi bojlerom smještenim u sklopu objekta. Na dimnjak je instaliran kondenzacijski bojler snage 100 kw, što zadovoljava protočnost postojećeg dimnjaka.

Dimnjak je izgrađen od PPS ORIGINALNIH SEGMENTA s odgovarajućom visinom od 10 m. i presjekom 122/150 mm. Taložnica čađi nalazi se u donjem dijelu dimnjaka. Na dimnjaku je izvršeno mjerenje podtlaka dimnjaka s mjernim aparatom.

Pregledom je utvrđeno da je dimnjak **ISPRAVAN**, te se dozvoljava njegova uporaba na plin, uz redoviti pregled i kontrolu u skladu s propisima i organizaciji o obavljanju dimnjačarskih poslova.

**Stručni nalaz služi kao dokaz o ispravnosti dimnjaka a vrijedi do 13 .04. 23. god.**

Stručni pregled obavio ovlaštenu dimnjačar Josip Nenadić.

U Slavonskom Brodu 12. 04. 2022. god.

DIMNJAČARSKI OBRT  
DIMNJAČAR NENADIĆ  
VI Josip Nenadić  
SLAV. BROD, V. Bacha 32  
Telefon 035/ 441-933